

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Протокол отбора проб №760 от 09.07.2022

Условия доставки автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка с холодоэлементами

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.9547.22Б, Рег. №: 338 - Вода питьевая – централизованная (кафе – ресторан главная трибуна), с. Сиктерме - Хузангаево					
1	Массовая концентрация нитритов	$0,04 \pm 0,02$	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Б
2	Массовая концентрация нитратов	$0,5 \pm 0,1$	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Д
3	Привкус /Привкус и вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	$10,5 \pm 2,1$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Мутность	$5,10 \pm 1,02$	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
7	Массовая концентрация аммиака, ион аммония (суммарно)	$0,70 \pm 0,14$	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод А

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:02.03.9547.22Б, Рег. №:609 - Вода питьевая – централизованная (кафе – ресторан главная трибуна), с. Сиктерме - Хузангаево					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
Руководитель структурного подразделения					
Колпакова Тамара Александровна					

№ Наименование, тип средства исследования (измерения) проб

п/п

- 1 Термостат ТС-80М-2
- 2 Спектрофотометр UNICO 1201

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Заключение:


Испытуемый образец воды по исследованным нормируемым показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

- Мутность (Выше ПДК от 2 до 3 раз: 2,72)

Ответственный за оформление объединенного протокола

Помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)

Камалудинова Л.Р.
(ФИО)


(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ